



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ**
(Межрегиональное управление Росприроднадзора
по Республике Коми и Ненецкому автономному округу)

ул. Бабушкина, д. 23, оф. 524, г. Сыктывкар, 167984
т. (8212) 21-53-06 ф. (8212) 21-52-39
E-mail: rpn11@rpn.gov.ru
<http://11.rpn.gov.ru/>

15.03.2022 № 09-27/1528

на № 50405-07-00158 от 27.01.2022

[Уведомление об отказе в выдаче КЭР]

ООО «Воркутинские ТЭЦ»

пгт. Северный, г. Воркута, Республика Коми,
169926

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу (далее – Управление) уведомляет ООО «Воркутинские ТЭЦ» (далее – Заявитель) об отказе в выдаче комплексного экологического разрешения (далее – КЭР) для объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду I категории – № 87-0111-001019-П «Электростанция ТЭЦ-2 – территория промышленной площадки» ООО «Воркутинские ТЭЦ», по основанию, предусмотренному п.п.1 п. 9.1 ст. 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а именно: отсутствие в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения информации и документов, указанных в п.3, 4 настоящей статьи, несоответствие этих информации и документов установленным требованиям.

Мотивированное обоснование причин отказа в выдаче комплексного экологического разрешения: замечания, указанные в уведомлении о несоответствии заявки на получение КЭР установленным требованиям, направленные Управлением от 29.12.2021 № 09-27/8856, не устранены (устранены не в полном объеме) по пунктам:

I. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и прилагаемые к нему документы (далее – проект НДВ) не соответствуют требованиям Методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»,




утвержденной приказом Минприроды России от 11.08.2020 № 581 (далее – Методика разработки НДВ), а именно:

1. Источники загрязнения атмосферного воздуха (далее – ИЗАВ) № 0001, 0002 оснащены установками очистки газа (далее – ГОУ), вместе с тем количественный состав выбросов твердых загрязняющих веществ (далее – ЗВ) определен расчетными методами. В соответствии с п.19 Порядка проведения инвентаризации источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки, утвержденный приказом Минприроды России от 07.08.2018 № 352 (далее – Порядок), на ИЗАВ, оснащенных ГОУ, определение показателей выбросов осуществляется только инструментальными методами. Необходимо внести изменения в проект НДВ.

2. Отсутствуют обоснования применения расчетных методов при определении показателей выбросов. В соответствии с п.17 Порядка необходимо включить обоснование выбора расчетных методов в состав отчета по инвентаризации либо представить результаты инструментальных определений показателей выбросов.

6. В разделе 2.3 проекта НДВ и разделе 2 отчета по инвентаризации заявлено, что при проведении инвентаризации для котлоагрегатов (источники выделения № 1-9) использованы инструментальные методы определения выбросов ЗВ. Вместе с тем в таблицах 4.1, 4.2 отчета по инвентаризации и в таблицах 3.5, 3.6 проекта НДВ использованы результаты, полученные расчетными методами определения выбросов ЗВ. Устранить выявленное разночтение.

И. о. руководителя



И. М. Астарханов

Исп. Морозова Анастасия Геннадьевна
т. (8212) 24-07-16

