



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ**

**(Межрегиональное управление
Росприроднадзора по Нижегородской области
и Республике Мордовия)**

ул. Максима Горького, д.150, ГСП-165,
г. Нижний Новгород, 603950
тел.8 (831) 422-11-29
E-mail: rpn52@rpn.gov.ru

ООО «Арзамасский водоканал»

info@vodokanal-arz.ru

18.12.2025 № 01-22/14241
на № 16166 от 04.12.2025

Об отказе в выдаче КЭР

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия (далее – Управление) рассмотрело доработанную заявку на получение комплексного экологического разрешения (далее - КЭР) и прилагаемые к ней материалы ООО «Арзамасский водоканал» (код объекта 22-0152-000364-П; наименование: Комплекс очистных сооружений канализации г. Арзамаса (КОСК)), от 04.12.2025 №_{вх.}14025-КЭР, представленную на основании замечаний от 18.11.2025 №_{исх.}01-22/12816, и, руководствуясь пунктом 19 Правил рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, выдачи, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2022 № 1386 (далее - Правила), отказывает в выдаче КЭР по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 9.1 статьи 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ), а именно.

В части обоснования нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, представленных в составе проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (далее – ПНООЛР), выявлены несоответствия информации требованиям Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденного приказом Минприроды России от 08.12.2020 № 1029, и Методическим указаниям по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденным приказом Минприроды России от 07.12.2020 № 1021 (далее – Методические указания).

В разделе ПНООЛР «Сведения об образуемых отходах» компонентный состав в отношении отходов «Отходы растворов гидроксида натрия...», «Отходы смеси галогеносодержащих органических веществ...» отображен не в полном объеме.

При обосновании норматива образования отхода «Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства» при расчете норматива образования отходов по приведенной формуле допущена арифметическая ошибка.

Обращаем внимание, что согласно пункта 7 Методических указаний, норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. В разделе ПНООЛР «Обоснование нормативов образования отходов» приводится обоснование нормативов образования отходов, а в разделе ПНООЛР «Расчет максимального образования отходов за год» приводятся расчеты годового образования отходов за каждый год периода действия НООЛР с использованием соответствующего норматива образования отходов и плановых показателей производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Однако, ООО «Арзамасский водоканал» в разделе ПНООЛР «Обоснование нормативов образования отходов» приводит также расчеты максимального образования отходов за год. Кроме того, в разделе ПНООЛР «Расчет максимального образования отходов за год» при расчетах годового образования отходов за каждый год периода действия НООЛР, соответствующий норматив образования отходов и плановые показатели производства продукции, выполнения работ, оказания услуг используются не для каждого вида отходов.

В части установления нормативов допустимых выбросов и выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – НДВ) выявлены несоответствия информации требованиям Положения о предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2055 (далее – Положение № 2055).

В соответствии с пунктом 12 Положения № 2055 разработка (расчет) НДВ обеспечивается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на основе проектной документации (в отношении планируемых в целях строительства, строящихся, вводимых в эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов) и отчета о результатах инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в отношении действующих объектов).

При этом порядок проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 19.11.2021 № 871 (далее – Порядок № 871).

На ИЗАВ №6032 согласно протоколу испытаний №1084/7/1-АтмВ.24 от 14.07.2024 неверно учтена концентрация на наветренной стороне по загрязняющим веществам — азота диоксид, аммиак, азота оксид, метан, этантиол (этилмеркаптан), согласно протоколу испытаний №1084/7/3-АтмВ.24 от 14.07.2024 неверно учтена концентрация на наветренной стороне по загрязняющим веществам — дигидросульфида (сероводорода), гидроксibenзол (фенол), формальдегид, согласно протоколу испытаний №1084/7/4-АтмВ.24 от 14.07.2024 неверно учтена

концентрация на подветренной стороне — азота диоксид, азота оксид, аммиак, метан, согласно протоколу испытаний №1084/7/2-АтмВ.24 от 14.07.2024 неверно учтена концентрация на подветренной стороне — дигидросульфид (сероводород), гидроксибензол (фенол), формальдегид, этаниол (этилмеркаптан).

На ИЗАВ №6029 согласно протоколу испытаний №1084/8/4-АтмВ.24 14.07.2024 на подветренной стороне неверно учтена концентрация загрязняющих веществ — азота диоксид, аммиак, азота оксид, метан, формальдегид, этантиол (этилмеркаптан), согласно протоколу испытаний №1084/8/2-АтмВ.24 14.07.2024 на подветренной стороне неверно учтена концентрация загрязняющих веществ — гидроксибензол (фенол), согласно протоколу испытаний №1084/8/1-АтмВ.24 14.07.2024 неверно учтена концентрация загрязняющим веществам на наветренной стороне — азота диоксид, аммиак, азота оксид, метан, фенол, формальдегид, этантиол (этилмеркаптан), согласно протоколу испытаний №1084/8/3-АтмВ.24 14.07.2024 неверно учтена концентрация загрязняющим веществам на наветренной стороне -дигидросульфид (сероводород).

В соответствии с пунктом 23 Правил, ООО «Арзамасский водоканал» код объекта 22-0152-000364-П, вправе вновь подать заявку на получение КЭР в Управление для рассмотрения в порядке, установленном настоящими Правилами. При направлении заявки на получение КЭР после отказа в выдаче КЭР, необходимо повторно оплатить госпошлину за выдачу КЭР.

Руководитель



М.А. Чиненков

Горева Дарья Владимировна,
8(831)422-11-29, доб. 52802
Ручина Ксения Львовна,
8(831)422-11-29, доб. 52823