



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПО САМАРСКОЙ И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ**

(Межрегиональное управление Росприроднадзора
по Самарской и Ульяновской областям)

ул. Красноармейская, д.21, г. Самара, 443010
тел. (846) 332-90-90, факс (846) 270-41-83
E-mail: rpn63@rpn.gov.ru

23.08.2023 № 01-26гу/7868
на № _____

Директору
УМУП «Ульяновскводоканал»

Мальченкову С.А.

Островского ул., д. 6,
г. Ульяновск,
Ульяновская область, 432011

Об отказе в выдаче КЭР

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям (далее – Межрегиональное управление) рассмотрев доработанную заявку на получение комплексного экологического разрешения (далее - КЭР) и прилагаемые к ней материалы УМУП «Ульяновскводоканал» по объекту Городские очистные сооружения канализации Правобережья (ГОСК) (код объекта 73-0173-000254-П) (вх. № 8588/гу от 08.08.2023), руководствуясь п. 19 Правил рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 августа 2022 г. № 1386 «О порядке рассмотрения заявок на получение комплексных экологических разрешений, выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва комплексных экологических разрешений и внесения в них изменений» (далее – Правила) и пп. 1 п. 9.1 ст. 31.1 Федерального закона № 7 «Об охране окружающей среды», уведомляет об отказе в выдаче КЭР в связи с тем, что не были устранены замечания.

По проекту нормативов допустимых выбросов (далее – проект НДВ):

1. Не в полном объеме устранено замечание п. 2 уведомления об устранении замечаний Межрегионального управления от 27.06.2023 № 01-26гу/5809 (далее – уведомление), в разделе 5.1 «Характеристика основных технологических процессов, оборудования источников выбросов» проекта НДВ отсутствует наименование источников выделения загрязняющих веществ (далее – ИВ) по каждому источнику загрязнения атмосферы (далее – ИЗА). Необходимо указать информацию об источниках загрязнения атмосферы в соответствии с требованиями п.18 приказа Минприроды от 11.08.2020 № 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (далее – приказ Минприроды № 581).

2. В разделе 1.4 «Сведения о производственной деятельности и оборудования» приложения 16 «Отчет по инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировка ее данных и наименованию в Федеральном государственном реестре объектов НВОС «Городские очистные сооружения канализации Правобережья

(ГОСК)» (далее – отчет по инвентаризации выбросов) отсутствует наименование ИВ загрязняющих веществ. Необходимо указать недостающую информацию в соответствии с требованиями п. 6 раздела 2 приказа Минприроды России от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки» (далее – Порядок проведения инвентаризации).

3. Не устранено замечание п. 9 уведомления. В разделе 4.1 «Размеры и границы санитарно-защитной зоны» проекта НДВ указано не актуальное санитарно – эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.11.000.Т.000424.09.21 от 15.09.2021. Необходимо указать во всех разделах проекта НДВ действующую проектную документацию.

4. Не устранено замечание п. 12 уведомления. В соответствии п. 18 Порядка проведения инвентаризации, для определения показателей выбросов организованных ИЗАВ используются преимущественно инструментальные методы. Так как, применяемые технологические процессы на организованных ИЗА № 0001, ИЗА № 0002 и ИЗА № 0003, не указан в п. 28, и по технологическим параметрам не подходят под п. 26 и 27 Порядка проведения инвентаризации, расчет показателей выбросов необходимо применять на основе значений, полученных в результате инструментальных измерений.

Также, в проекте НДВ план-график контроля выбросов ЗВ представлен в неполном объеме. Необходимо указать недостающую информацию для установления категорий выбросов и определения периодичности измерений при осуществлении инструментального контроля стационарных источников выбросов по каждому источнику выбросов и выбрасываемому загрязняющему веществу.

По нормативам образования отходов и лимитов на их размещение (далее – НООЛР):

1. В таблице 7.1 «Сводные данные по образованию отходов и запрашиваемым лимитам на их размещение» (приложение № 12 к Методическим указаниям по разработке нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденным приказом Минприроды России от 07.12.2020 № 1021) НООЛР доработанной Заявки, по объекту «Городские очистные сооружения канализации Правобережья (ГОСК)» заявлены сведения об образовании 1-го наименования вида отходов, однако в таблице 4.3. «Сводные данные по образованию отходов производства и потребления и запрашиваемым лимитам на их размещение» раздела 4 Заявки указано 12 наименований видов отходов.

Таким образом, вышеуказанное несоответствие ведет к недостоверности сведений о сводных данных по образованию отходов производств и потребления и запрашиваемым лимитам на их размещение по объекту «Городские очистные сооружения канализации Правобережья (ГОСК)» УМУП «Ульяновскводоканал».

И.о. руководителя



Ю.А. Хлынина